



# COMUNE DI CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA

---

**Determina Altro**

## **AREA IV - TECNICA LAVORI PUBBLICI**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Num. 5 del 05/01/2022

Num. Generale 4 del 05/01/2022

Oggetto: "ITER ARDESIA 2405880"- . Autorizzazione per "scavo e posa cavo BT in via Lemitone a seguito nuovo allaccio n.u: 104317855" cliente "Domus Costruzioni srl" in via Lemitone I Tratto

#### **AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI**

Oggetto: "ITER ARDESIA 2405880"- . Autorizzazione per "scavo e posa cavo BT in via Lemitone a seguito nuovo allaccio n.u: 104317855" cliente "**Domus Costruzioni srl**" in via **Lemitone I Tratto** ;

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA IV**

**VISTO** Decreto Sindacale n° 4 del 12.10.2021, con il quale il sottoscritto arch. Maurizio Di Grazia, è stato incaricato ai sensi dell'art.107 del D. Lgs 267/2000 della Responsabilità dell'Area "Tecnica Lavori Pubblici";

**VISTA** la richiesta Rif. "Iter Ardesia 2405880", agli atti Prot. 10653 del 22.10.2021, trasmessa all'area Tecnica Lavori Pubblici il 05.01.2022, con la quale la società e-Distribuzione S.p.A. Infrastrutture e Reti Italia Area Sud Zona di Caserta – Uor Aversa chiede l'autorizzazione per posare un tratto di cavo BT interrato in derivazione dall'impianto esistente cliente "**Domus Costruzioni srl**" in via **Lemitone I Tratto**;

**VISTI** gli allegati alla richiesta indicata inerenti il rilievo planimetrico della zona interessata ove è indicato il punto esatto dell'intervento di scavo e la descrizione dei lavori da eseguire, allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali;

**RITENUTO** di concedere l'autorizzazione all'esecuzione di tali lavori limitatamente a quanto di competenza sul tratto di strada di **Via Lemitone I° Tratto** a condizione:

1. che il taglio del manto stradale venga effettuato con sega circolare elettrica per una larghezza non superiore a cm 50;
2. che il riempimento della scavo venga assicurato con breccie ed almeno 10 cm di binder e cm 5 di tappetino;
3. che la fresatura del manto venga effettuato per una larghezza di almeno m. 2,00 e relativo ripristino di tappetino;
4. che venga comunicata la data di inizio lavori, le generalità della ditta che esegue i lavori e gli estremi della polizza fideiussoria a copertura dei rischi derivanti dalle lavorazioni;
5. che venga trasmessa prima dell'esecuzione apposita relazione attestante le modalità esecutive dei lavori da eseguirsi;
6. che vengano realizzati i lavori a perfetta regola d'arte e ripristinato lo stato dei luoghi come da disciplinare allegato;
7. che vengano adottate tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente per la salvaguardia dei lavoratori e della pubblica e privata incolumità.

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

#### **D E T E R M I N A**

**PER** quanto in premessa,

**DI AUTORIZZARE**, la e-Distribuzione Infrastrutture e Reti Italia Macro Area Sud Zona di Caserta, salvo i diritti dei terzi e solo limitatamente alle opere da eseguirsi sul Demanio Stradale Comunale, i lavori di: *“per scavo e posa cavo BT in via Lemitone a seguito nuovo allaccio n.u: 104317855”* cliente **“Domus Costruzioni srl”** in via Lemitone I Tratto - **“ITER ARDESIA 2405880”**;

**DI SUBORDINARE** tale autorizzazione alle condizioni in premessa meglio specificate;

**DI DARE ATTO** che con l'accettazione della presente autorizzazione e successivo inizio dei lavori la società istante è edotta che il Comune di Casaluce resta indenne da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose e persone che dovessero verificarsi sia durante i lavori sia dopo l'ultimazione per cause imputabili agli stessi.

**Il Responsabile dell'AREA IV - TECNICA LAVORI  
PUBBLICI**

**f.to Arch. Maurizio Di Grazia**

---

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: **Favorevole**

Data:05/01/2022

Il Responsabile dell'AREA IV - TECNICA LAVORI PUBBLICI  
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

---

Per copia dell'originale

Casaluce, 05/01/2022

Il Responsabile dell'Area  
**Arch. Maurizio Di Grazia**

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio di questo comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.

Reg. N° 10

Casaluce, 05/01/2022

Il Responsabile del Procedimento  
f.to **Arch. Maurizio Di Grazia**